



## Funktionskontroll av slamavskiljare

Avdelning miljö och bygg avråder från att behålla en äldre slamavskiljare när efterföljande reningssteg byts ut. Slamavskiljare har en begränsad livslängd och äldre anläggningar uppfyller ofta inte dagens krav.

Det finns ofta osäkerheter när det gäller slamavskiljarens reningsförmåga, slamlagringskapacitet och täthet. Därför bör en funktionskontroll utföras av en person med sakkunskap, exempelvis en gräventreprenör eller avloppskonsult.

Funktionskontrollen ska genomföras och dokumenteras enligt nedanstående anvisningar.

Den sakkunnige ska fylla i sin bedömning av slamavskiljaren. Foton ska tas inuti slamavskiljaren både före och efter slamtömning.

Blanketten tillsammans med fotografierna ska bifogas vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Fastighet: \_\_\_\_\_

Ärendenummer om du har ett: \_\_\_\_\_

### Det här ska du dokumentera när du kontrollerar slamavskiljaren:

Foto nr:

<input type="checkbox"/>	Ange slamavskiljarens fabrikat (tillverkare och modell) om så är möjligt:		
<input type="checkbox"/>	Ange slamavskiljarens våtvoly m i m <sup>3</sup> :		
<input type="checkbox"/>	Ange antal kammare:		

### Det här kontrollerar du innan tömning av slamavskiljaren:

Foto nr:

<input type="checkbox"/>	Slamavskiljande funktion (slam ska fördelas så att det mesta av slammet påträffas i första kammaren och inget eller mycket lite slam påträffas i sista kammaren).	
<input type="checkbox"/>	T-rör finns på utloppet.	

### Det här kontrollerar du efter att slamavskiljaren har tömts:

Foto nr:

<input type="checkbox"/>	Skiljeväggar är hela och korrekt placerade i förhållande till in/utlopp.	
<input type="checkbox"/>	Slamavskiljaren är tät och inget utläckage av avloppsvatten sker genom konstruktionen.	
<input type="checkbox"/>	Slamavskiljaren tar inte emot annat vatten än hushållspillvatten. Med annat vatten avses t ex dag- och dräneringsvatten, garageavlopp, backspolningsvatten från vattenfilter	
<input type="checkbox"/>	T-rör är helt och korrekt monterat på utloppet.	



Så här har slamavskiljaren täthetsprovats för att avgöra att inget in- eller utläckage kan ske:

Välj en av nedanstående kryssrutor:

Efter att ha gjort ovanstående kontroll bedömer jag att slamavskiljaren **inte har** tillfredsställande slamavskiljande funktion, lagringskapacitet och/eller täthet.

Ange de eventuella bristerna samt din rekommendation för åtgärd av ovan konstaterad brist om sådan finns:

Efter att ha gjort ovanstående kontroll bedömer jag att slamavskiljaren **har** tillfredsställande slamavskiljande funktion, lagringskapacitet och täthet.

Namn: \_\_\_\_\_

Företag: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_